

# 专家验收意见书

项目名称	郑州商代都城遗址博物院郑州城隍庙、郑州文庙电气线路改造工程项目
会议时间	2025年12月11日
会议地点	郑州文庙会议室
验收意见	<p>2025年12月11日由郑州商代都城遗址博物院组织（郑州商代都城遗址博物院郑州城隍庙、郑州文庙电气线路改造工程）项目验收评审会，该会议由施工单位、设计单位汇报项目情况与文物、电气、消防方面专家查阅资料，勘察现场并进行了相关问题质询。经过认真评审，一致认为郑州商代都城遗址博物院郑州城隍庙、郑州文庙电气线路改造工程项目，验收通过。本次验收建议如下：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 配电箱应由专门人员负责开启关闭。</li><li>2. 办公室北墙室外照明开关保护盒非 IP54。</li><li>3. 完善竣工资料。</li></ol>
专家签字：王军军 梅若健 马伟	
2025年12月11日	

## 郑州文庙专家验收会议签到表

姓名	单位	职务	联系电话	签到时间
高书超	建设单位		13803983916	
李宜年	施工单位	经理	15538061314	2025.12.11
苏林力	监理单位			
魏建波	设计单位	经理	1853800505	
王军军	论证专家	电气	17603881581	
蒋营建	论证专家	消防	15939035272	2025.12.11
马晓飞	论证专家	文物	18539982987	
	其他相关方			
周斌			17337131117	