

# 宁波市产品质量检验检测院 (宁波市纤维检验所)

## 检 验 结 果

报告编号: HGW20231231 (A)

### 样品描述和检验说明

一、 样品描述

塑料罐装灰色流体, 燃烧性能项目将样品施涂于 1500mm\*1000mm 与 1500\*500mm 样板上, 厚约 1mm, 不燃性项目将样品制成尺寸为直径Φ 45mm, 高 50mm 圆柱体。

二、 检验日期

2023 年 05 月 15 日~2023 年 07 月 21 日

三、 检验地点

宁波市北仑区长白山路 616 号 (东区、西区)

四、 检验说明

VOC含量、甲醛含量、可溶性重金属含量项目的检测地点为宁波高新区江南路 1588号D座, 其余项目检测地点为宁波市北仑区长白山路616号 (东区、西区)。

S 型

宁波市产品质量检验检测院  
(宁波市纤维检验所)

# 宁波市产品质量检验检测院 （宁波市纤维检验所）

## 检 验 结 果

报告编号：HGW2023 1231 (A)

10	不燃性	炉内温升 $\Delta T$ , $^{\circ}\text{C}$	A (A2) : $\leq 50$	8	符合
		质量损失率 $\Delta m$ , %	A (A2) : $\leq 50$	5	符合
		持续燃烧时间 $t_f$ , s	A (A2) : $\leq 20$	2	符合
11	VOC含量, (g/L)		$\leq 120$	6	符合
12	游离甲醛, (mg/kg)		$\leq 100$	13	符合
13	可溶性重金属, (mg/kg) (仅适用于有色地坪涂装材料)	铅 (Pb)	$\leq 30$	未检出 (检出限1)	符合
		镉 (Cd)	$\leq 30$	未检出 (检出限1)	符合
		铬 (Cr)	$\leq 30$	未检出 (检出限1)	符合
		汞 (Hg)	$\leq 10$	未检出 (检出限1)	符合



# 宁波市产品质量检验研究院 (宁波市纤维检验所) 检 验 报 告

报告编号:HG#20212149

序号	检验项目	技术要求	检验结果	单项结论
1	容器中状态	无硬块, 搅拌后呈均匀状态	无硬块, 搅拌后呈均匀状态	符合
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
3	涂膜外观	正常	正常	符合
4	干燥时间(表干)/h	$\leq 2$	$< 2$	符合
5	耐碱性(24h)	无异常	无异常	符合
6	耐洗刷性/次	$\geq 350$	350次未露底板	符合
7	VOC含量/g/L	内墙涂料 $\leq 80$	7	符合
8	总铅(Pb)含量(mg/kg) (限色漆和腻子)	$\leq 90$	$< 5$	符合
9	可溶性重金属含量(mg/kg) (限色漆和腻子)	镉(Cd)含量	$\leq 75$	符合
		铬(Cr)含量	$\leq 60$	
		汞(Hg)含量	$\leq 60$	
10	甲醛含量/mg/kg	$\leq 50$	28	符合
11	苯系物总和含量(mg/kg) [限苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)]	$\leq 100$	21	符合

-----报告结束-----